




# 检测报告



报告编号: HX-HJ-2016-024

工程名称: 昆明市第一中学校园二期改扩建工程项目  
(学生公寓、文体中心及学生公寓食堂)

检测类别: 室内环境空气质量检测

委托单位: 昆明建设管理有限公司

合同编号: HXHT-ZH-2014-014

云南合信工程检测咨询有限公司

资质证书号: (滇)建检字第 20130340119 号



地址: 云南省昆明经开区出口加工区工业南标准厂房 C-04-4 号 (P04 建筑)  
 邮政编码: 650217 电话: 0871-64148058 传真: 0871-68073897 (转 606)




## 注 意 事 项

1. 报告无检验检测专用章及计量认证章无效;
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效;
3. 未经我公司书面批准, 不得复制报告, 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效;
4. 报告涂改无效;
5. 对本报告检验结果若有异议, 应在报告收到之日起十五日之内向我公司提出, 逾期不予受理;
6. 单位联系方式:

地 址: 云南省昆明经开区出口加工区工业南标准厂房 C-04-4 号 (P04 建筑)

电 话: 0871-64148058

传 真: 0871-68073897 (转 606)

委托单位	昆明建设管理有限公司		
地 址	/	电 话	/
工程名称	昆明市第一中学校园二期改扩建工程项目（学生公寓、文体中心及学生公寓食堂）		
工程地点	昆明市西昌路 288 号（昆明市第一中学校园内）	报告编号	HX-HJ-2016-024
检测日期	2016.1.4、2016.1.7-8 日		
检测人员	秦庆江、刘世贤		
参建单位	建设单位：昆明建设管理有限公司 设计单位：云南工程建设总承包公司 监理单位：深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 施工单位：云南工程建设总承包公司		
说 明	/		
<b>检测结论</b>			
<p>对昆明市第一中学校园二期改扩建工程项目（学生公寓、文体中心及学生公寓食堂）工程进行室内环境空气质量检测，所抽检房间中的游离甲醛、氨、氫、苯、总挥发性有机物（TVOC）浓度均不大于《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013版）对“Ⅰ类民用建筑工程”室内环境污染物浓度限值的规定。</p> <p>具体检测结果详见表 1。 （此页以下无正文）</p>			
 云南合信工程检测咨询有限公司 （盖 章）			

批准: \_\_\_\_\_

审核: \_\_\_\_\_

主检: \_\_\_\_\_

报告日期: 2016年4月11日

